
26.30.50.119

МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ ИВА

Этикетка

АТПН.425661.015-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Модуль коммутации ИВА
Обозначение	АТПН.425661.015-01
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» [*]

1.1 Модуль коммутации ИВА АТПН.425661.015-01 (далее модуль), устанавливаемый в поликарбонатный герметичный корпус со степенью защиты IP65, предназначен для работы в составе извещателей инфракрасных активных многолучевых ИВА.

1.2 Модуль позволяет транслировать питание и сигналы между составными частями извещателя, между извещателями, а также передавать сигнал тревоги по шлейфу сигнализации на ППК.

1.3 Модуль коммутации ИВА входит в состав блока коммутации ИВА.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Общий вид модуля приведен на рисунке 1.

2.2 Масса модуля - не более 0,1 кг.

2.3 Габариты - в соответствии с рисунком 1.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Модуль коммутации ИВА - 1 шт.;

3.2 Этикетка АТПН.425661.015-01 ЭТ.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


4.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425661.015-01 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»^{*}.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя†.

^{*} Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru



VD1 - единичный индикатор «Питание»;

VD2 - единичный индикатор «Синхронизация»

Рисунок 1 - Общий вид модуля коммутации

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

† Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль коммутации ИВА

АТПН.425661.015-01

Наименование изделия

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль коммутации ИВА

АТПН.425661.015-01

№

Наименование изделия

Обозначение

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

19.02.2020 г.