

26.30.50.121

Утвержден
АТПН.425241.039 ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
ТЮЛЬПАН 3-16
ИП 329/330-39-1

Паспорт
АТПН.425241.039 ПС

EAC

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-16
Условное обозначение	ИП 329/330-39-1
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00181/21
Срок действия	от 19.03.2021 по 18.03.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *

Извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-16 АТПН.425241.039 соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-047-59497651-2015.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.041 РЭ.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-16;
- б) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- в) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 4 мм;
- г) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- д) руководство по эксплуатации АТПН.425241.039 РЭ;
- е) паспорт АТПН.425241.039 ПС.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 4371-047-59497651-2015 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя[†].

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

[†] Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-16

АТПН.425241.039

Наименование изделия

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-16

АТПН.425241.039 №

Наименование изделия

Обозначение

Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

26.04.2022 г.