

26.30.50.121

Утвержден
АТПН.425241.023 ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
ТЮЛЬПАН 2-14 Ex
ИП 330-23-1

Паспорт
АТПН.425241.023 ПС



EAC

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| | |
|----------------------------|---|
| Наименование изделия | Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-14 Ex |
| Условное обозначение | ИП 330-23-1 |
| Маркировка | 1Ex d IIC T5 Gb X |
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00181/21 |
| Срок действия | от 19.03.2021 до 18.03.2026 |
| Орган, выдавший сертификат | ОС «СЗРЦ СЕРТ» |
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.03733/21 |
| Срок действия | от 31.08.2021 до 30.08.2026 |
| Орган, выдавший сертификат | ОС «Центр Сертификации «ВЕЛЕС» |
| Изготовитель | ООО «НПФ «Полисервис» *. |

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-14 Ex АТПН.425241.023 соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-047-59497651-2015.

Извещатель изготавливается во взрывобезопасном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011 для вида взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки d» и требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.023 РЭ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-14 Ex;
- б) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- в) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 4 мм;
- г) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- д) наклейка пломбировочная Тип-П - 5 шт.;
- е) уплотнительные кольца для кабельного ввода - 5 шт.;
- ж) руководство по эксплуатации АТПН.425241.023 РЭ;
- и) паспорт АТПН.425241.023 ПС.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 4371-047-59497651-2015 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя[†].

4 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

4.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

[†] Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-14 Ех

АТПН.425241.023

Наименование изделия

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-14 Ех

АТПН.425241.023 №

Наименование изделия

Обозначение

Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц